

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6, тел. 8(39145) 6-12-92; lesosibirsk.ond@mail.ru

Предписания № 73/1/1-12

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА"**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

г. Лесосибирск

21.09.2018 г.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Лесосибирска по пожарному надзору Н.А. Кустова от 06.09.2018 г. № 73, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 12.00 часов 17 сентября 2018 г., государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору В.В. Горячкиным, государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору И.Р. Мухамадеевой совместно с исполняющим обязанности директора МБОУ «ООШ №5» Н.С. Зимаревой проведена плановая выездная проверка территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОБЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА" ИНН 2454011279, ОГРН 1022401508480; по адресу: 662540, Красноярский край, г. Лесосибирск ул. 40 лет Октября 12.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Под лестничным маршем с западной стороны здания МБОУ «ООШ №5» хранится горючий материал (резиновый коврик).	Подпункт К пункта 23 (1) На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	До 01.01.2019 года
2.	Все пожарные шкафы, установленные в МБОУ «ООШ №5», не опломбированы.	пункт 57 (1) Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	До 01.01.2019 года
3.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей осуществляется один раз в год.	Пункт 478 (1) Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы. Пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная	До 01.07.2019 года

		<p>безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 4.3.6 (5) Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.</p>	
4.	В журнале учета вводного противопожарного инструктажа нет подписи инструктируемого и инструктирующего.	<p>Пункт 10 (3) О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).</p>	До 01.01.2019 года
5.	На момент проверки не представлены утвержденные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации.	<p>Пункт 39 (3) По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 	До 01.01.2019 года
6.	Не организовано обучение по специальным программам пожарно-технического минимума для ответственных лиц в помещениях МБОУ «ООШ №5»	<p>Пункт 40 (3) Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.</p>	До 01.01.2019 года
7.	В тамбуре центрального входа самозакрывающиеся двери фиксируются в открытом положении	<p>Подпункт Г пункт 36 (1) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</p>	До 01.01.2019 года
8.	Запорно-пусковые устройства огнетушителей № 10, 7, 23, расположенных в кабинетах 3-10, 2-6, 1-1 соответственно, не опломбированы одноразовой пломбой	<p>Пункт 475 (1) Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.</p> <p>Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.</p>	До 01.01.2019 года
9.	Планы эвакуации, расписаны	пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безо-	До 01.01.2019



	ные на первом, втором и третьем этажах вывешены на стене не в соответствии с местом размещения, указанным на самих планах эвакуации.	пасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 6.2.10 (4) Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации	года
10.	Огнетушитель, расположенный в медицинском кабинете, установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Пункт 4.2.7 (5) Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.	До 01.01.2019 года
11.	В тамбуре эвакуационного выхода, расположенного в северной части мастерских, размещена мебель.	Подпункт Б пункт 36 (1) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	До 01.01.2019 года
12.	Огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А (ОП-4), установленные в мастерских МБОУ «ООШ №5», не соответствуют приложениями N 1 и 2 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (должны быть установлены огнетушители с рангом тушения модельного очага 4А)	Пункт 465 (1) Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	До 01.07.2019 года
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)		
2	ФЗ № 123 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 10.07.2012г. № 117-ФЗ)		
3	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».		
4	ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля		
5	СП 9.13130.2009 Техника пожарная ОГНЕТУШИТЕЛИ Требования к эксплуатации		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и иного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Лесосибирска по пожарному надзору

Государственный инспектор
г. Лесосибирска по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«21» сентября 2019 г.



В.В. Горячкин

И.Р. Мухамадеева

И.о. директора Н.С. Зимарева
(должность, фамилия, инициалы)

Тел. доверия: СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19